



KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 06 czerwca 2019 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Słonów (gm. Dobiegniew) zaopatrującego miejscowości:
Słonów, Dębogóra, Sławica, Ostrowiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. ujęcia (woda surowa, na czas planowanego remontu) informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294), w zakresie Amonowego jonu, żelaza, manganu.

Przekroczenia Amonowego jonu, manganu, żelaza mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z UPOWAZNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO

mgr Małgorzata Kożuch

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.